

Relatório de consumo na ponta, fora de ponta e demandas máximas.

Tabela de Consumo Ponta, Fora Ponta e Demandas Máximas

Arquivo: C:\Arquivos de programas\ims\Smart Analisador T\data\MetalbriI070405.ims
Período: 06/04/2005 09:28:00:00 a 07/04/2005 15:12:00:00
Identificação: AREAOO01
Horário de Ponta 18:00 às 21:00

Consumo Direto Total

Ativa: 909,033 kWh
Capacitiva: 0,000 kVArh
Indutiva: 686,695 kVArh

Consumo Direto Ponta

Ativa: 86,417 kWh
Capacitiva: 0,000 kVAr
Indutiva: 70,306 h
kVAr

Consumo Reverso Total

Ativa: 0,000 kWh
Capacitiva: 0,000 kVArh
Indutiva: 0,000 kVArh

Consumo Reverso Ponta

Ativa: 0,000 kWh
Capacitiva: 0,000 kVAr
Indutiva: 0,000 h
kVAr

Demandas Máximas Ponta (Direta)

Ativa:
58,780 kW 06/04/05 18:07
52,977 kW 06/04/05 20:57
57,332 kW 06/04/05 21:00
Capacitiva:
0,000 kVAr Não houve
0,000 kVAr Não houve
0,000 kVAr Não houve
Indutiva:
32,984 kVAr 06/04/05 18:00
36,979 kVAr 06/04/05 20:35
32,078 kVAr 06/04/05 18:44

Demandas Máximas Fora Ponta (Direta)

Ativa:
67,678 kW 06/04/05: 10:36
68,505 kW 06/04/05: 10:03
66,763 kW 06/04/05: 09:48
Capacitiva:
0,000 kVAr Não houve
0,000 kVAr Não houve
0,000 kVAr Não houve
Indutiva:
45,201 kVAr 06/04/05: 10:18
56,224 kVAr 06/04/05: 10:03
42,120 kVAr 07/04/05: 03:49

Consumo Direto Fora Ponta

822,616 kWh
0,000 kVArh
616,389 kVArh

Consumo Reverso Fora Ponta

0,000 kWh
0,000 kVArh
0,000 kVArh

Demandas Máximas Ponta (Reversa)

0,000 kW 06/04/05 18:00
0,000 kW 06/04/05 18:01
0,000 kW 06/04/05 18:02
0,000 kVAr 06/04/05 18:00
0,000 kVAr 06/04/05 18:01
0,000 kVAr 06/04/05 18:02
0,000 kVAr 06/04/05 18:00
0,000 kVAr 06/04/05 18:01
0,000 kVAr 06/04/05 18:02

Demandas Máximas Fora Ponta (Reversa)

0,000 kW 06/04/05: 09:28
0,000 kW 06/04/05: 09:29
0,000 kW 06/04/05: 09:30
0,000 kVAr 06/04/05: 09:28
0,000 kVAr 06/04/05: 09:29
0,000 kVAr 06/04/05: 09:30
0,000 kVAr 06/04/05: 09:28
0,000 kVAr 06/04/05: 09:29
0,000 kVAr 06/04/05: 09:30

Gráfico de tensão média, máxima e mínima.




Gráfico do fator de potência




Gráfico de demanda trifásica




Gráfico de energia




Gráfico de distorção harmônica total (THD)




Gráfico de harmônicos individuais até a 41ª

